

语言实验室改造、商务英语实训室建设项目答疑函

招标编号：豫财招标采购-2017-1259

河南招标采购服务有限公司受委托，就商丘师范学院语言实验室改造、商务英语实训室建设项目进行公开招标。现根据相关法律法规对采购文件内容澄清如下：

一、原采购公告信息：

项目名称：商丘师范学院语言实验室改造、商务英语实训室建设项目

项目编号：豫财招标采购-2017-1259

公告日期：2017年9月7日

二、澄清信息：

1、本次项目中“第八章 招标项目需求及技术规格要求 A 包：语言实验室改造设备清单（本项目预算经费为 145.7 万元）

35	地板	<p>1. 地面自流平处理，铺装面层为高密度耐磨层，无甲醛、无辐射、耐冲击；</p> <p>2. 总厚度不小于 2mm 的 PVC 地板。PVC 地板主要原料选用环保无毒的聚氯乙烯，无甲醛、苯，无放射性物质。厚度：2.0mm。</p> <p>耐磨层：≥0.6mm；</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 耐腐蚀性：耐酒精、丙酮、HCL、NAOH 水溶液、汽油和一般洗涤剂；</p> <p>2. 耐磨性：磨耗量<0.028g/cm*cm (GB408</p>	2250	平方
----	----	--	------	----

		<p>5-83) (耐磨寿命 20 年) ;</p> <p>3. 防静电性能 : 系统电阻 10KΩ—1MΩ (导静电型 IEC1340-4-1995) 系统电阻 1MΩ—1KMΩ (防静电型 IEC1340-4-1995) ;</p> <p>4. 起电电压 : <100V(SJ/T10664-1996) ;</p> <p>5. 燃烧性能 : <10 秒 (GB4609-84FV-0);</p> <p>6. 衰减时间 : <2 秒 (GJB2605-1996 5KV-0.5KV) ;</p> <p>7. 密度 1380 kg/m³ ;</p> <p>8. 杨氏弹性模量 (E) 2900-3400 MPa ;</p> <p>9. 拉伸强度 (σ_t) 50-80 MPa ;</p> <p>10. Elongation @ break 20-40% ;</p> <p>11. Notch test 2-5 kJ/m² ;</p> <p>12. 玻璃转变温度 87°C ;</p> <p>13. 熔点 212°C ;</p> <p>14. Vicat B1 85°C ;</p> <p>15. 导热率 (λ) 0.16 W/m.K ;</p> <p>16. 热膨胀系数 (α) 8 10⁻⁵ /K ;</p> <p>17. 热容 (c) 0.9 kJ/(kg•K) ;</p> <p>18. 吸水率 (ASTM) 0.04-0.4 ;</p> <p>19. Price 0.5-1.25 €/kg</p>		
36	墙漆	1. 打磨基层处理 , 开裂处粘贴衬布或网格	6750	平方

		带，刮腻子 3 遍，细砂纸打磨； 2. 刷乳胶漆 3 遍.立邦金装 120 五合一无毒无味乳胶漆。		
37	窗帘	1. 暗藏罗马杆、双层遮光窗帘布。 2. 罗马杆：铝合金。 3. 窗帘布：近窗户处为内层选用优质遮光布，外层选用装饰性强的明亮色棉质或麻质窗帘布	150	个
38	顶面照明光源	1. 方形 LED 顶灯：尺寸：92*65*10CM,国内正规品牌。电压： 110V~240V(含)功率：72W； 2. PMMA 高透光率灯罩+五金底盘； 3. 采用最新 5730LED 贴片灯珠，无频闪无辐射，无鸣音，无眩光，无铅，汞等有害物质,光色柔和，健康护眼； 4. 照射面积 18 m ² -30 m ² ； 5. 含安装，质保三年。	150	套

”现变更为

“

35	地板	1. 地面自流平处理，铺装面层为高密度耐磨层，无甲醛、无辐射、耐冲击； 2. 总厚度不小于 2mm 的 PVC 地板。PVC	475	平方
----	----	---	-----	----

		<p>地板主要原料选用环保无毒的聚氯乙烯，无甲醛、苯，无放射性物质。厚度：2.0mm。</p> <p>耐磨层：≥0.6mm；</p> <p>主要技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 耐腐蚀性：耐酒精、丙酮、HCL、NAOH水溶液、汽油和一般洗涤剂； 2. 耐磨性：磨耗量<0.028g/cm*cm (GB4085-83) (耐磨寿命 20 年)； 3. 防静电性能：系统电阻 10KΩ—1MΩ (导静电型 IEC1340-4-1995)系统电阻 1MΩ—1KΩ (防静电型 IEC1340-4-1995)； 4. 起电电压：<100V(SJ/T10664-1996)； 5. 燃烧性能：<10 秒 (GB4609-84FV-0)； 6. 衰减时间：<2 秒 (GJB2605-1996 5KV-0.5KV)； 7. 密度 1380 kg/m³； 8. 杨氏弹性模量 (E) 2900-3400 MPa； 9. 拉伸强度 (σ) 50-80 MPa； 10. Elongation @ break 20-40%； 11. Notch test 2-5 kJ/m²； 12. 玻璃转变温度 87°C； 		
--	--	--	--	--

		<p>13. 熔点 212°C ;</p> <p>14. Vicat B1 85°C ;</p> <p>15. 导热率 (λ) 0.16 W/m.K ;</p> <p>16. 热膨胀系数 (α) $8 \cdot 10^{-5} /K$;</p> <p>17. 热容 (c) 0.9 kJ/(kg•K) ;</p> <p>18. 吸水率 (ASTM) 0.04-0.4 ;</p> <p>19. Price 0.5-1.25 €/kg</p>		
36	墙漆	<p>1. 打磨基层处理，开裂处粘贴衬布或网格带，刮腻子 3 遍，细砂纸打磨；</p> <p>2. 刷乳胶漆 3 遍.立邦金装 120 五合一无毒无味乳胶漆。</p>	1450	平方
37	窗帘	<p>1. 暗藏罗马杆、双层遮光窗帘布。</p> <p>2. 罗马杆：铝合金。</p> <p>3. 窗帘布：近窗户处为内层选用优质遮光布，外层选用装饰性强的明亮色棉质或麻质窗帘布</p>	30	个
38	顶面照明光源	<p>1. 方形 LED 顶灯：尺寸：92*65*10CM,国内正规品牌。电压： 110V~240V(含)功率：72W ；</p> <p>2. PMMA 高透光率灯罩+五金底盘 ；</p> <p>3. 采用最新 5730LED 贴片灯珠，无频闪无辐射，无鸣音，无眩光，无铅，汞等有害物</p>	30	套

		质,光色柔和 , 健康护眼 ;		
		4. 照射面积 18 m ² -30 m ² ;		
		5. 含安装 , 质保三年。		

”

2、开标时间变更为 2017 年 10 月 18 日上午 10:30 分 ;

3、开标地点变更为 1.投标文件递交地点及开标地点 : 河南省公共资源交易中心 (郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座) 第 4 开标室。

2.加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传 ; 未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前一同递交至 : 河南省公共资源交易中心 (郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座楼) 第 4 开标室。

3.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的 , 采购人不予受理。

4、其他内容不变。

三、本次招标联系事项 :

联 系 人 : 王宁

联系电话 : 0371-65900691

传 真 : 0371-65900691

联系地址 : 郑州市纬四路 13 号

邮 编 : 450003

河南招标采购服务有限公司

2017 年 9 月 22 日