



注：

- 1、发电机与配电柜连接电缆需沿桥架，按照国家规定及供电公司验收要求布置，长度由施工方结合现场确定；
- 2、此平面图仅作为发电机组、配电柜位置参考，具体以施工现场、供电公司验收要求为准；
- 3、配电机房、储油室墙体为新增墙体，砌筑至顶板底，并包含墙面粉刷、油漆等内容；
- 4、排烟设备具体固定方式以现场为准，经甲方同意后方可安装；
- 5、低压配电柜、电缆等全部材料详见详见5#变电气设备一次系统图（二）；
- 6、施工验收标准为符合国家规范、供电公司要求；
- 7、施工内容应视为包含应急段满足供电、供电公司要求的全部内容。

**地下室平面图 1:100**