



设备编号	04-5-7									04-5-8									04-5-9	04-5-10	04-5-11					
断路器 NAB-M/3																			1600/1000	1600/1000						
断路器 NAB-H/3340	100/60	100/60	100/63	100/16	100	100/32	100/32	100/60	100	100/32	100/16	100/16	100/20	100/16	100/63	100/63	100	100/63			630/400	630/315	100/60	630/315	250/160	100
数显表PMC	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23I	23M	23M	23I	23I	23I	23I	23I	23I
电流互感器 变比	100/5	100/5	100/5	50/5	100/5	50/5	50/5	100/5	100/5	50/5	50/5	50/5	50/5	50/5	100/5	100/5	100/5	100/5	1000/5	1000/5	400/5	300/5	100/5	300/5	200/5	100/5
电力电容 箱型号																										
用电设备 容量 (KW)	21.5	22	16.5	3	27.1	9.5	9			9.5	5.5	5.5	7	4.4							150	130	20			
用电场所	消防风机	消防风机	消防风机	消防增压水泵	生活泵	消防风机	地下室照明	备用	备用	消防风机	潜污泵	潜污泵	地下室应急照明		备用	备用	备用	备用		市电与发电机切换	手术室	ICU等医疗设备	消防电梯	备用	备用	备用
	17WA5B	17WA6B	17WA8B	17WA7B	-1WA1B	-1WA2B	1WL1			-1WA4B	-1WA6B	-1WA7B	-1WE1B	-1WP1							SWP2	4WA1B				

- 说明: 1. 低压母联开关与两变压器进线柜开关间相互闭锁, 任何情况下只能两台开关在合位;
2. 柴油发电机启动柜由柴油发电机厂家提供, 满足当两路市电全部失电后, 应向发电机启动柜发出信号, 发电机能够自启动要求;
3. 由变压器与自备发电机引入的两路电源, 在双电源自动转换开关中应相互闭锁;
4. 此一次系统图为正视图, 低压柜的进出线方式为上进上出;
5. 低压柜型号GCS, 宽*深(800mm*1000mm);
6. 低压进线断路器、联络断路器、多功能数显表及漏电火灾监控装置均具备通讯功能接口.

新乡华源电力集团有限公司				新乡医学院第三附属医院(增容)			
批准		设计		5#变电气设备一次系统图(二)			
审核		制图					
校对		日期		比例		图号	电设-005