

河南省国土资源厅
综合办公区新风系统升级改造工程项目
公开招标

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2018-1562

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

特别提示

1、投标文件制作

1.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

1.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hntf)的招标文件。

1.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：

(1) 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式),应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”电子交易平台内上传；

(2) 未加密的电子投标文件 (*.nhntf 格式) 1份（U盘介质）和纸质投标文件2份分别密封提交。

三者应为同一版本。纸质投标文件标注“正本”和“副本”。未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅为交易中心系统异常时的备用评标材料。

1.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

1.5、投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章（包括单位电子签章和个人电子签章/签字）。

1.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

1.7、投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

1.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.hntf 格式和*.nhntf 格式) 时，只能用本单位的企业CA密钥。

2、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过消息群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

3、因河南省公共资源交易中心平台在开标前，投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时发现而造成的后果自负。投标人应及时关注系统平台消息。

4、电子招投标平台的相关疑问，以河南省公共资源交易中心（www.hnnggzy.com）网站（“交易流程”、“办事指南”、“下载专区”模块）的说明为准。

5、发票相关事宜，待项目结束，交易中心与招标代理公司交接之后办理。

6、项目分多个包的，投标人应按照所投包，准确的分别上传各包投标文件，按包分别向每包不同的保证金交纳账户交纳保证金。

7、投标人的纸质版投标文件可以彩色打印或普通打印。打印的纸质文件无需另外加盖公章。纸质版投标文件必须是投标文件制作系统生成文件的打印版。

目录

特别提示	1
第一卷	4
第一章 采购邀请	4
第二章 招标项目资料表	7
第三章 投标人须知	12
第四章 合同格式	24
第五章 投标文件通用格式	32
第二卷	54
第六章 合同条款资料表	54
第七章 评标方法及标准	55
第八章 招标项目需求及技术要求	57

第一卷

第一章 采购邀请

河南招标采购服务有限公司受河南省国土资源厅机关服务中心的委托，就河南省国土资源厅综合办公区新风系统升级改造工程项目进行公开招标，本项目共 1 个包，现欢迎有能力的供应商参加投标。

一、**招标项目编号：**豫财招标采购-2018-1562

二、**采购预算金额：**人民币 2389614.39 元。

三、**招标项目主要内容：**

本次招标设备为风冷空调机组，整机应包括机座、压缩机、蒸发器、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装自带的制冷剂、水流开关、保温及消声措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线、协议转换网关、机载的启动柜等零部件组成；现有水泵的更换为变频水泵、室外管网改造及防腐保温等。包括原有设备的拆除和新设备的安装工作。室内所有原风管管道进行清洗（包括风管 8500 平方）19 台室内空气处理机组进行清洗维修保养均达到合格水平，新增加的 3700 平方米铁皮风道进行新风引入，加除尘设备过滤。空气处理机组均追加新风管道引入，补充回风量，达到设计要求。

执行的政府采购政策：1. 中小企业，2. 节能环保。

四、**投标人资格要求：**

1. 符合《政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条规定；
2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；
3. 具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；
4. 本项目不接受联合体投标。

五、**投标报名：**

1. 凡有意参加投标者，请于 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 10 日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（<http://www.hnggzy.com>）”网上，凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上投标报名。

2. 投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源

交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购）》；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。

3. 标书售价：人民币 300 元/本，售后不退。

六、招标文件的获取

1. 招标文件下载时间为 2018 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 10 日（北京时间），投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。（请在规定时间内报名、下载。报名后及时下载文件，超时不能下载文件的不利后果由投标人自负。）

2. 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

七、投标文件的递交

1. 投标人需要在投标截止时间前在平台上传加密的电子投标文件。投标截止时间前在指定地点递交贰套纸质投标文件和未加密的电子版投标文件壹份（U 盘介质），三者应为同一版本。

2. 投标文件递交的截止时间：2018 年 9 月 28 日 9:00 时（北京时间）。

3. 投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）第 3 开标室。

4. 加密电子投标文件逾期上传或纸质投标文件或未加密的电子投标文件逾期送达指定地点的，采购人不予受理，不接受其投标。

八、开标有关信息：

1. 开标时间：2018 年 9 月 28 日上午 09:00（北京时间）

2. 开标地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）第 3 开标室。

3. 其他有关事项：开标时投标人应派代表携带 CA 密钥参加。

九、公告发布媒体及公告期限：

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南招标采购网》发布，公告期限截止到招标文件下载截止日期。

十、联系方式

1. 采购人：河南省国土资源厅机关服务中心

地址：郑州市金水东路 18 号

联系人：田先生

电话：0371-68108276

2. 招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市纬四路 13 号

联系人：李先生 陈先生

电话：0371-65955805

2018 年 9 月 3 日

第二章 招标项目资料表

本表关于要采购的标的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的内容，为投标人投标文件必须提供的合格的材料和必须满足的条件，否则将导致无效投标或投标不予接受。

条款号	内 容
2.2	采购人：河南省国土资源厅机关服务中心 地址：郑州市金水东路 18 号 联系人：田先生 电话：0371-68108276
	项目名称：河南省国土资源厅综合办公区新风系统升级改造工程项目 招标编号：豫财招标采购-2018-1562
2.3	招标代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路 13 号 联系人：李先生 陈先生 电话：0371-65955805
2.8	<p>*投标人资格要求：</p> 1. 符合《政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条规定； 2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 3. 具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质； 4. 本项目不接受联合体投标。
5	联合体：本项目不接受联合体投标。
6	*投标签章： 按要求在系统平台制作投标文件并进行电子签章，纸质投标文件为在平台制作的投标文件的上传版本直接打印件，无需另外加盖公章。
10	投标人对招标文件内容的疑问必须在购买招标文件后 7 个工作日内提出，否则不予受理。

12	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本
15	投标文件应分包制作，在平台系统对应所投的包准确的上传投标文件。
17	<p>报价包括原有设备拆除、清运、新设备货款及安装、调试等一切合理费用（税）及利润、前期设计费（壹拾万元整）、中标服务费等。</p> <p>*预算：2389614.39 元人民币，超预算报价为无效投标。投标人报价有且只能有 1 个方案报价，提供选择性报价和方案的为无效报价。</p>
19	<p>*资格证明文件（具体要求见第五章）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 营业执照； 2. 资质证书； 3. 法定代表人（负责人）授权书； 4. 财务状况报告； 5. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 7. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8. 反商业贿赂承诺书。 9. 信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。
21	<p>*投标保证金：人民币肆万元</p> <p>收款单位（户名）：河南省公共资源交易中心</p> <p>开户行：中原银行郑州东风南路支行</p> <p>银行账号：410107010160003701025610</p>
	<p>中标服务费：向中标人收取。定额，人民币叁万元。</p> <p>中标人领取中标通知书前请把按照招标文件规定的中标服务费汇至如下账号（或现金），后领取中标通知书：</p> <p>开户名：河南招标采购服务有限公司</p> <p>开户行：广发银行郑州行政区支行</p> <p>帐号：8898 5160 1000 5452</p> <p>财务咨询电话：0371-65955702</p>
22	*投标有效期：60 日历天

23	<p>*投标文件式样：</p> <p>(1) 加密的电子投标文件壹份 (*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传)；</p> <p>(2) 未加密的电子投标文件 U 盘壹份 (*.nhntf 格式)，密封，要求同纸质文件；</p> <p>(3) 全部纸质投标文件贰份（密封后，在密封袋至少注明“投标人名称、项目名称、招标编号、在 XX 年 XX 月 XX 日之前不得启封”字样，并加盖公章，“XX 年 XX 月 XX 日”填写实际开标日期）。</p>
26	<p>*投标截止时间：2018 年 9 月 28 日 9:00 时（北京时间）</p> <p>*投标书递交地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）第 3 开标室</p> <p>*加密电子投标文件在投标截止时间前上传</p> <p>*纸质投标文件和未加密的电子投标文件 U 盘应密封递交</p>
29	<p>*开标日期：2018 年 9 月 28 日 9:00 时（北京时间）</p> <p>*地点：河南省公共资源交易中心（郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座，农业路与经一路交叉口）第 3 开标室</p>
30	<p>评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审，采用综合评分法，并依评标总得分由高到低的顺序推荐出 3 名中标候选人。</p>
32	<p>评标原则：</p> <p>1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。</p> <p>2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。</p>
32	<p>开标结束后，首先由采购人对投标人的资格进行审查（审查内容及标准见招标文件规定），审查不通过的投标人为无效投标人。合格投标人不足 3 家的包，不进入评标程序，以废标处理。</p> <p>评标方法：综合评分法。</p> <p>评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查（审查内容及标准见招标文件规定），对符合性审查合格的投标人根据招标文件规定的评标原则和评分细则进行综合评议。每个评委独立评分，取评委评分的算术平均值即为每个投标人的最终得分，评委评分保留小数点后 2 位（四舍五入）。评标委员会将根据综合评分高低顺序进行排序，推荐给采购人，由采购人依法确定中标人。</p>

	<p>评标细则</p> <p>以招标文件第二卷第七章评标方法及标准的相关规定的为准。</p>
34	<p>对符合政府采购政策规定的中小企业合格投标人，报价按照 6%扣除之后的价格参与评标。</p>
	<p>同品牌的处理。</p> <p>依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 87 号令，第三十一条执行。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p>
	<p>*根据政府采购相关政策的要求，凡《节能产品政府采购清单》中政府强制采购类别，必须提供清单内产品，否则为无效投标。</p> <p>投标人应提供投标产品在第 24 期《节能产品政府采购清单》所在页（指完整的一页，能看到“注：本期《节能产品政府采购清单》中所有产品均为 2018 年 05 月 31 日前认证 第 XX 页，共 XX 页”），并标注出所投产品。</p>
43	<p>履约保证金：签订合同前，向采购人指定账户交纳合同金额 5%的履约保证金。</p>
	<p>*工期：签订合同后 1 个月。</p>
	<p>*付款条件的负偏离：不接受</p> <p>付款方式：1、设备安装调试完毕，甲方支付合同总价的 50%，同时返还投标人交纳的履约保证金；</p> <p>2、验收合格一年后，甲方支付合同总价的 47%；</p> <p>3、剩余的 3%作质保金，再稳定运行一年结束后一次性付清。</p>
	<p>政府采购政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中小企业：适用。 2. 节能环保：适用。 3. 进口产品：不适用。 4. 监狱企业：不适用。

	现场考察	<p>本项目需要对原有设备进行拆除、清运，采购人定于 2018年9月12日9:30 统一进行现场考察，投标人不参与考察的，对项目现场情况认知出现的偏差的不利后果由投标人自行承担。</p> <p>考察联系人：田先生 电话：0371-68108276</p>
--	------	---

第三章 投标人须知

一. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标项目所述的内容。

2. 定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅政府采购监督管理处。

2.2 采购人：“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织（以下简称代理机构）。

2.4 集中采购机构采购，是指集中采购机构代理目录及标准规定的政府集中采购目录中项目的采购活动。

2.5 投标人：指已按规定获取了该项目的招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.6 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.7 业绩：指符合本招标文件规定且已执行完毕的合同。

2.8 合格投标人

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人均可投标；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规及招标文件规定的其他条件。

2.9 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.10 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

3 投标费用

3.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费

用，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 知识产权

4.1 投标人须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有响应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

4.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

5 联合体投标

5.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

5.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

5.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6 投标签章

电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf 格式或*.nhntf 格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

7 会员信息库

7.1 相关会员库的信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

8 采购信息的发布

8.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南省政

府采购网（www.hngp.gov.cn）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

二. 招标文件

9 招标文件的构成

9.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一卷

- 第一章 采购邀请
- 第二章 招标项目资料表
- 第三章 投标人须知
- 第四章 合同基本格式
- 第五章 投标文件通用格式

第二卷

- 第六章 合同条款资料表
- 第七章 评标方法及标准
- 第八章 招标项目需求及技术要求

9.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

10 招标文件的澄清

10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

10.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

10.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

10.4 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

11 招标文件的修改

11.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。招标文件的实质性内容修改，距投标截止时间不足 15 天的，将延期开标。

11.2 采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改

的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过消息群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

三. 投标文件的编写

12 投标语言

12.1 投标文件以及投标人所有与采购人及代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

13 投标文件计量单位

13.1 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

14 投标文件的组成

14.1 见“第五章 投标文件通用格式”。

15 投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

16 投标格式

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式提交招标文件要求的资格证明文件。

17 投标报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式如实填写各项货物或服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

17.3 投标总报价应是完成项目的合理费用（达到采购人要求，验收合格）、后续服务费用及相关费用。

17.4 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

17.5 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

17.6 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方

案将导致投标无效。

17.7 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

18 投标货币

18.1 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

18.2 投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的 CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

19 投标人资格的证明文件（以第五章格式为准）

19.1 按第五章投标文件通用格式规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力和履行合同。

19.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

19.3 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

19.4 投标人满足招标文件规定的业绩要求的证明文件。

20 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件（以第五章格式为准）

20.1 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

20.3 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

20.4 证明文件可以是文字资料、图纸、彩页和数据，并提供：

20.4.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；

20.4.2 保证货物正常和连续使用期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

20.4.3 投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

21 投标保证金

21.1 投标前，投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金，作为投标的一部分。投标保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。

21.2 投标保证金是为了保护采购人避免因投标人的行为带来的损失。采购人因投标人的行为受到损害时，可根据第 21.6 条的规定没收投标人的投标保证金。

21.3 投标保证金应以人民币计，并可采取银行电汇等非现金形式在投标截止前按采购编号、按包分别提交至河南省公共资源交易中心指定账户。

21.4 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

21.5 交易中心自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；中标人按规定向代理机构缴纳中标服务费后，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内，退还中标人的投标保证金。

21.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；
- (4) 中标人未能在招标文件规定提交履约保证金。

22 投标有效期

22.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

22.2 在特殊情况下，采购人和代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第 21 条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

23 投标文件的式样和文件签署

23.1 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

(1) 加密的电子投标文件 (*.hntf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心 (www.hnggzy.com)” 电子交易平台内上传；

(2) 未加密的电子投标文件 (*.nhntf 格式) 1 份 (U 盘介质)，密封提交，要求同纸质文件；

(3) 全部纸质投标文件 2 份 (密封后，在密封袋至少注明“投标人名称、项目名称、招标编号、在 XX 年 XX 月 XX 日之前不得启封”字样，并加盖公章，“XX 年 XX 月 XX 日”填写实际开标日期)。

23.2 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心 (www.hnggzy.com)” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的

电子投标文件为同时生成的版本。

23.3 投标人在制作电子投标文件时，按要求加盖电子签章（包括单位电子签章和个人电子签章）。

23.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

23.5 投标文件以外的任何资料采购人和代理采购机构将拒收。

23.6 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用企业 CA 密钥。

23.7 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四. 投标文件的递交

24 投标文件的密封和标记

24.1 纸质投标文件和电子投标文件的密封和标记：

投标人应将纸质投标文件和未加密的电子投标文件 U 盘密封装袋，并在信袋上至少标明“投标人名称、项目名称、招标编号、在 XX 年 XX 月 XX 日之前不得启封”字样，并加盖公章，“XX 年 XX 月 XX 日”填写实际开标日期。

25 投标文件的递交

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

（3）现场递交电子投标文件 U 盘 1 份和纸质投标文件 2 份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

26 投标截止期

26.1 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交。

26.2 采购人和代理机构可以按第 11 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止

期限。

27 迟交的投标文件

27.1 采购人将拒绝并退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

28 投标文件的修改和撤回

28.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

28.2 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收。

五. 开标与评标

29 开标

29.1 代理机构将在“招标项目资料表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带企业 CA 密钥、未加密的电子投标文件和纸质投标文件（密封）等参加并签到。

29.2 开标前，代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件和纸质投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密。

29.3 如因交易中心系统异常的原因导致投标人现场解密失败，投标人可使用未加密的电子投标文件和纸质投标文件。

29.4 未加密的电子投标文件和纸质投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下不可用时才启用的备份资料。正常情况下，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。

29.5 投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，将被拒绝。

29.6 开标时，代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及代理机构认为合适的其它详细内容。

30 评标委员会

30.1 评标工作由评标委员会负责对所有投标人的投标文件进行评审，采用综合评分法，并依评标总得分由高到低的顺序推荐出 3 名中标候选人。

30.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂的项目，评标委员会

中评审专家人数应当为五人以上单数。按豫财购[2002]27号文由河南省政府采购专家库中随机抽取。

30.3 招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

31 投标文件的澄清

31.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

31.2 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

31.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

31.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32 评标

32.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

32.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

32.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

32.4 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

32.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

32.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.7 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

- (1) 资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；
- (2) 投标人未按招标文件要求格式电子签章的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标文件中载明的标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (5) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(6) 投标报价超出采购预算的；

(7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

33 投标的评价

33.1 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

33.2 根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为综合评分的依据。

34 评标价的确定

34.1 对于投标人为监狱企业、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

34.2 监狱企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

34.3 按照评标方法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

35 保密及其它注意事项

35.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

35.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

35.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

35.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

35.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

35.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六 授予合同

36 合同授予标准

36.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。

37 授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

38 评标结果的公示

38.1 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）、河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）和河南招标采购网（www.hnzbcg.com.cn）上公告中标、成交结果。公示期为一个工作日。

38.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照相关文件规定的程序进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。

39 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

40 中标通知书

40.1 在规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书。

40.2 采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

40.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

41 签订合同

41.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

41.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

41.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的相关法律责任来追究，并承担相应的违约责任。

42 如中标人不按第41.2条约定谈签合同，采购人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。

43 履约保证金

43.1 在合同签订前中标人应采用招标文件中规定的履约保证金数量、形式向采购人提交履约保证金。

44 其他

44.1 如果中标人未按上述第 41 条规定执行，在此情况下，采购人可将该标授予下一个评标得分较高的投标人，或重新招标。

第四章 合同格式

甲方：河南省国土资源厅机关服务中心

乙方：（中标人）

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方经充分协商，就河南省国土资源厅综合办公区新风系统升级改造工程项目（项目名称）订立本合同，以资双方共同遵照执行。

一、产品名称、规格、型号、数量、金额：

产品名称	规格型号	计量单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	交货期限 及数量	备注
合计							
合计人民币金额（大写）							

以上产品乙方按照甲方要求设计制造，并经甲方确认。实际发货有变更的，以甲方在“产品发货单”回单联上签收视为认可。

二、**质量要求**、技术标准按照下述标准执行(须注明按国家标准或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。标准列举：

1	GB50274-2010	制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范
2	GB50243-2016	通风与空调工程施工质量验收规范

三、技术资料

- 1、乙方应按甲方要求提供使用货物的有关技术资料。
- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将有关合同条文、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、履约保证金

为保证政府项目采购合同的顺利进行，乙方在本合同签订之前，提交合同价款的 5%作为履约保证金交付甲方，待交货验收合格后，15个工作日内履约保证金无息退还乙方。

五、付款方式：

- 1、设备安装调试完毕，甲方支付合同总价的 50%；
- 2、验收合格一年后，甲方支付合同总价的 47%；
- 3、剩余的 3%作质保金，再稳定运行一年结束后一次性付清。

六、工作范围与基本要求

1、乙方需按图纸设计要求完成设备的方案优化、制造、运输、培训及售后服务等工作。须包括以下工作服务但不仅限于以下：按甲方和设计需要完成设备的方案优化；在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、电气接线图、设备样本和使用操作说明书；按甲方认可的方案和材料进行加工、制造、供货；设备运输至甲方建设工地，并卸至工地安装现场。乙方应

负责提供完整的中文操作维护使用手册，每台至少二份。

2、设备制造期间，甲方有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

七、设备的防护、包装及运输

1、设备的防护及油漆：设备内外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

2、所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3、不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。

4、随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5、乙方负责仓库提货、代办运输，安全将货物送到甲方指定地点，并由乙方负责卸货。

6、在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。

7、随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

8、设备的运输费、保险费、包装费用已包括在合同价款中，不再因任何因素调整。

八、设备安装

乙方所供产品由乙方负责安装，应严格按设计要求和操作规范负责设备和系统安装，乙

方提供技术支持和系统调试。

九、设备的调试和验收

1、乙方对甲方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予验收，初步验收不合格的不予验收。

2、交货前，乙方应对货物做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结构应随货物一同交给甲方。

3、甲方应派经验丰富的机械、电气、维修人员到现场进行机组的安装指导、协助调试及试运行，直至机组正常运转。乙方对用户的维修、操作人员提供冷水机组的操作及维修的培训，直至熟练为止。

4、验收时乙方必须到场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费含在报价中。

十、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让给其他人供应。

2、除非甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并由乙方承担因此给甲方造成的损失。

十一、责任和义务：

1、乙方单位必须提供全新的，未安装使用过的合格设备和配件，主要材料经甲方单位签字认可后方可投入使用，甲方有权拒绝不合格设备进场。

2、乙方在安装过程中必须服从甲方安排，积极努力维护双方和业主的利益。否则，由此因此返工，由乙方负责。

3、新风空调系统在安装调试合格并交付给甲方前，乙方应妥善保管其材料设备，如有缺少，责任自负。乙方负责新风空调主机卸货、就位，主机到施工现场即移交甲方，乙方负责

安装和工程结束前的保管。

4、新风空调必须以“经济、实用、可靠、先进”为原则，在功能应用上实践相结合，在设备选型上应先进可靠，系统应具有良好的兼容性、扩展性和升级能力，实现信息资源共享。

5、产品与设备、验收标准等所涉及的技术标准和规范都必须符合国家及行业有关技术标准和规范。

6、设备到达甲方指定的现场后，由双方共同依照合同进行货物清单清点，并进行签字确认。

7、若工作过程中牵涉到与第三方的交集，乙方应与第三方积极配合，并提供必要的技术支持。

8、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物单逾期交货的，按照乙方逾期交货处理（赔偿甲方所有损失），乙方拒绝更换货物的，需方可单方面解除合同。

9、乙方需向甲方提供增值税专用发票、全部设备的产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料和原配的附件，并对用户做使用和维修保养的培训。

十二、包装、发运和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方24小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

十三、货物质保期:

1、产品质保期以投标文件约定为准，在质保期内因设备质量原因引起的故障由乙方负责包修（易损件/易耗品除外），经检查鉴定因非乙方原因引起的故障，发生的费用由甲方负责。

2、易损件/易耗件不在包修范围之内，易损件/易耗件包括但不限于皮带、过滤网、冷冻油、过滤器、润滑脂、电池、电极加湿器桶、灯泡、高压微雾喷嘴等（见该产品的《产品使用说明书》中“易损、易耗件”条款）。

3、在质保期内，产品正常运行所需的日常维护和保养，不属于包修的范围，须买方或用户不在付费，具体事项可另行协商确定。

十四、售后服务:

1、对于本项目所有设备，乙方向用户提供机组保修期为____年，压缩机保修____年。保修和售后维修服务时间从验收合格之日起计算。

2、质保期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障时，乙方需在接到电话后2小时内响应、常见故障24小时内解决，重大故障72小时内修复到位，特殊情况将与贵公司协商解决。

3、乙方应拥有本地日常技术维护力量，落实本地化服务联系单位、联系人、联系电话。

4、乙方在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果今后注意事项等。

5、在保修期结束前，有乙方专业厂家技术工程师、用户对所有设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修复后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

6、产品质量保证期满后乙方对甲方的设备予以终身维修，乙方按市场价收取零配件费用及维修成本费用；如甲方未按时付款，乙方需先进行维修，不得因此耽误用户的使用，事后

再申请维修费用。

7、乙方应提供技术支持方案，内容由乙方根据实际选择以下要点：服务机构（维修点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质等。

十五、不可抗力事件的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可以延长，其延长期和不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关证明。

3、不可抗力事件延续影响 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先进行协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择郑州市仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局，对合同双方均有约束力。

十七、其他

1、本合同一式四份，具有同等法律效力，供需双方各执两份，经双方签字或盖章（骑缝章）后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲 方：河南省国土资源厅机关服务中心（盖章）

代 表 人：

乙 方： (盖章)

法定代表人：

日 期： 年 月 日

第五章 投标文件通用格式

1. 投标函

致：_____（招标人或代理机构名称）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）____元（¥____元）的投标总报价，工期_____，按合同约定实施和完成本项目，质量达到_____。

2、投标有效期：_____，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币大写_____元（¥_____）。

4、我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按照招标文件规定的时间向采购人及代理机构提出。逾期不提，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或

投标人代表（个人电子签章或签字）：

_____年_____月_____日

2. 资格证明文件

(采购人进行的资格审查内容，无相关材料或材料不符的，为无效投标人)

2.1 营业执照

(提供证件的扫描件加盖单位电子签章)

2.2 资质证书

机电安装工程专业承包二级及以上资质

(提供证件的扫描件加盖单位电子签章)

2.3 法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的（法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人（投标人代表）的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称），招标编号为豫财招标采购-2018- 的投标及合同执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）：

投标人代表（签字或个人电子签章）：

法定代表人（负责人）身份证扫描件（A面）	法定代表人（负责人）身份证扫描件（B面）
----------------------	----------------------

投标人代表身份证扫描件（A面）	投标人代表身份证扫描件（B面）
-----------------	-----------------

2.4 财务状况报告

（企业提供经审计的 2017 年度审计报告及财务报表（至少包含审计报告和“三表”）的扫描件加盖单位电子签章，审计报告按要求必须有 2 名注册会计师的签字和盖章。）

2.5 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供 2018 年以来任意时间段的税收和社会保障资金缴纳证明的扫描件加盖单位电子签章）

2.6 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（可为以往类似业绩或供应商认为可以证明有履行合同能力的相关材料的扫描件加盖单位电子签章）

2.7 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(固定格式)

参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

本公司(单位)郑重声明,本公司(单位)在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

本公司(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依政府采购相关法律法规承担相应责任。

投标人(单位电子签章):

年 月 日

2.8 反商业贿赂承诺书（固定格式）

反商业贿赂承诺书

我公司（单位）承诺：

在（项目名称）采购活动中，我公司（单位）保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司（单位）及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（单位电子签章）：

年 月 日

2.9 信用中国网（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果

（说明：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，“对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。”因此列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”栏目和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中的负面信息的投标人将视为无效投标人。）

查询渠道：

信用中国网（www.creditchina.gov.cn）主页，“信用服务”中“失信被执行人查询”和“重大税收违法案件查询”窗口进行查询。

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主页，“政府采购严重违法失信行为记录名单”窗口进行查询。

查询期限为招标公告发布之日起至投标截止日期止。没有提供查询或查询有负面信息的投标人为无效投标人。

（提供查询打印页扫描件加盖单位电子签章）

3. 符合性审查相关内容

(评委会进行的符合性审查内容, 相关内容不符的, 为无效投标人)

3.1 商务、合同主要条款的响应

序号	招标文件要求	投标人响应
1	预算: 2389614.39 元人民币, 报价不得超预算。报价有且只能有 1 个方案报价, 提供选择性报价和方案的为无效报价	报价:
2	投标保证金: 人民币肆万元	
3	投标有效期: 60 日历天	
4	投标文件式样: (1) 加密的电子投标文件壹份上传; (2) 未加密的电子投标文件 U 盘壹份; (3) 全部纸质投标文件贰份	
5	工期: 签订合同后 1 个月。	
6	付款方式: 1、设备安装调试完毕, 甲方支付合同总价的 50%, 同时返还投标人交纳的履约保证金; 2、验收合格一年后, 甲方支付合同总价的 47%; 3、剩余的 3%作质保金, 再稳定运行一年结束后一次性付清。	

投标人对商务、合同主要条款只能完全响应或更有利于采购人的响应, 不能有负偏离的响应, 否则为无效投标。

投标人(单位电子签章):

法定代表人(负责人)(个人电子签章)或

投标人代表(个人电子签章或签字):

年 月 日

3.2 符合性审查其他内容

投标签章：按要求在系统平台制作投标文件并进行电子签章，纸质投标文件为在平台制作的投标文件的上传版本直接打印件，无需另外加盖公章。

评委会检查投标人签章，不符合要求的为无效投标人。

（此项内容，投标人按要求签章即可，无需单独对此另作响应材料）

4. 投标报价表格

4.1 开标一览表

开标一览表

金额单位：元人民币

投标人名称	
投标报价	大写： 元
投标报价	小写： 元
工期	
质量保证期	
投标保证金	
投标有效期	
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或
投标人代表（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

4.2 分项报价一览表

供应商名称：

分项内容	品牌及型号	单价	数量	分项总价
内容 1				
内容 2				
...				
总价				

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或
投标人代表（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

5. 投标产品技术指标或要求偏差表

投标产品 1

序号	招标文件的 “投标产品技术指标或要求”	投标产品的 实际技术参数及要求响应	偏差	备注

投标产品 2

序号	招标文件的 “投标产品技术指标或要求”	投标产品的 实际技术参数及要求响应	偏差	备注

...

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或
投标人代表（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

（偏差表每一页均加盖生产厂商公章，否则按打分办法中规定处理）

表格中“偏差”填写标准：不满足招标文件要求的填写“负偏差”，
完全满足及优于招标文件要求的填写“无偏差”。

6. 投标产品的性能描述及简介

自述

(加盖单位电子签章)

7. 项目施工计划和方案

自述

(加盖单位电子签章)

8. 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（采购人或采购代理机构）

本单位愿意针对本项目进行响应。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人（单位电子签章）：

法定代表人（负责人）（个人电子签章）或
投标人代表（个人电子签章或签字）：

日期： 年 月 日

9. 项目管理机构及主要人员

项目负责人简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		

投标人（企业电子签章）：

_____年____月____日

（说明：附项目负责人身份证、职称证、学历证复印件，管理过的类似项目业绩须附合同协议书复印件）

主要人员组成表

序号	姓名	年龄	专业	职务	职称

投标人（企业电子签章）：

_____年____月____日

（说明：其他主要人员应附职称证、身份证复印件。）

10. 投标人依据打分办法而提供的相关以上内容未涵盖的材料和认为需要提交的其他材料

(相关材料加盖单位电子签章)

11. 政府采购政策-中小企业（供应商据实填写，选用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子签章）：

日期：

中小企业声明函的说明

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对中小企业声明函作如下说明：

根据《暂行办法》

第二条

本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当**同时符合**以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第五条

对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，**对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审**，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。

的规定，投标人必须自身符合中小企业划型，投标的所有产品都是小型和微型企业制造，才可以享受政府采购政策优惠。其他情况不享受该政策优惠。

投标人虚假提供的，将依法承担相应责任。

中小企业声明函附表

序号	投标产品	品牌	制造商	制造商划型
...				

投标人（企业电子签章）：

授权代表（签字或个人电子签章）：

日期：

- 说明：
1. 中小企业声明函、中小企业声明函附表缺一不可；
 2. 制造商划型填写：大型企业或中型企业或小型企业或微型企业；
 3. 供应商应如实填写，否则自行承担一切不利后果；
 4. 该附表应填写全部所有的投标产品，如有缺漏，将不被认可；
 5. 认定权在评委会；
 6. 供应商可依据自身情况提供，供应商非小型、微型企业的，可不用出具。

第二卷

第六章 合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内 容
1	工期：签订合同后 1 个月。
2	付款方式：1、设备安装调试完毕，甲方支付合同总价的 50%，同时返还投标人交纳的履约保证金； 2、验收合格一年后，甲方支付合同总价的 47%； 3、剩余的 3%作质保金，再稳定运行一年结束后一次性付清。

第七章 评标方法及标准

评分办法及标准--综合评分法（理论满分 100 分）

1、投标报价 30 分

投标报价得分=评标基准值/各合格投标人的投标报价×30

评标基准值为合格投标人中的最低报价（相关政策折算后）。

说明：如供应商满足财库【2011】181号及工信部联企业【2011】300号文件的规定且按招标文件要求提供相关内容的小、微企业，由评委会认可的，则报价给予6%的扣除（四舍五入保留2位小数），进行报价得分的计算。

2、技术部分 57 分

2.1 投标人所投标设备满足招标文件的技术要求的得基本分 30 分。

“投标产品技术指标或要求”每有一条低于招标要求在基本分的基础上扣 2 分，扣完为止。指标有漏项的，按不满足计算。

注：投标人投标文件的“投标产品技术指标或要求偏差表”每一页都需要产品生产厂家盖公章，否则在基本分基础上扣 15 分，之后再按照偏差情况扣分。

2.2 产品取得的认证 6 分

国家认可委员会实验室认可证、CRAA 认证，投标产品每取得一个认证得 3 分，最多得 6 分。（提交原件）

2.3 设备厂家提供云服务平台，用户可以免费接入，享受设备生产厂家技术服务的得 2 分。

2.4 投标设备控温精确，实现出水温度控制精度在±0.1 的得 2 分。

2.5 投标产品取得的专利技术，每项 1 分，最多得 3 分。（提交原件）

2.6 投标产品支持多种楼宇控制通讯协议，得 2 分。

2.7 施工组织设计 12 分

结合招标文件现场施工要求自述，施工方案 0-3 分，现场管理机构设置 0-2 分，质量的技术保证措施 0-2 分，工期的技术保证措施 0-2 分，安全、文明施工的技术组织措施 0-2 分，

其他内容 0-1 分，评委会在分值内进行比较打分。

3、商务部分 13 分

3.1 投标人具有 AAA 信用证书的得 1 分。（提交原件）

3.2 获得制造商就本项目授权的，得 2 分。

3.3 售后服务 10 分

3.4.1 人员培训承诺及培训计划（0-4 分）

3.4.2 服务承诺（含质保期内、期外）（0-4 分）

3.4.3 质保期：经验收合格之日起两年，满足两年得 1 分，每增加 1 年加 1 分，最多得 2 分。

注：打分办法中所涉及的证书、专利等内容，投标文件中提供相关材料复印件并加盖公章，开标当天提交相关材料的原件，无原件或原件与复印件不符的，不予认可。

第八章 招标项目需求及技术要求

一、说明

1. 本章所述技术规格及要求是采购人提供的最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，潜在供应商应保证提供符合本技术规格及要求的优质产品。

2. 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与潜在供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3. 潜在供应商所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由潜在供应商承担相应的责任，但不得损害采购人的利益。

4. 潜在供应商提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合中国国家标准和行业标准。

二、投标产品技术指标及要求（即投标文件格式 5 偏差表所列内容）

序号	名称	技术参数及要求	数量
1	风冷空调机组	1、压缩机采用磁悬浮直流变频压缩机。 2、机组运动部件零摩擦。 3、整机无润滑油系统，无需维护。 4、制冷量： $\geq 350\text{KW}$ 。 5、额定输入功率： $\leq 103\text{KW}$ 。 6、设计工况 COP 值 ≥ 3.42 （KW/KW）。 7、压机启动电流： $\leq 3\text{A}$ 。 8、最大输入功率： $\leq 150\text{KW}$ 。 9、水侧换热器水流量： $60\text{m}^3/\text{h}$ 。 10、水侧换热器水压降： $\leq 75\text{kPa}$ 。 11、水侧换热器接管尺寸：DN150。 12、蒸发器水侧承压： 1.0MPa 。 13、接管方式：卡箍式。 14、空气侧换热器形式：翅片式换热器。 15、风机形式：低噪音轴流风机。 16、空调机组应使用环保的冷媒：R134a。 17、部分负荷综合能效： $\text{IPLV} \geq 4$ （W/W）。	2

		<p>18、电源：380V/3~ /50Hz。</p> <p>19、蒸发器（冷冻水）进/出口温度：7/12℃。</p> <p>20、使用寿命：≥25 年。</p> <p>21、启动方式：变频启动器，启动电流不大于额定电流。</p> <p>22、空调机组冷凝器采用 V 型翅片式换热器，蒸发器采用满液式换热器。</p> <p>23、机组控制采用 PLC 控制。</p> <p>24、冷媒流量调节采用电子膨胀阀，控制程序可实现压缩机输出能力根据水温的要求自动连续调节。</p> <p>25、 机组控制屏应能显示各种运行状态及故障报警，并且控制屏面板各种功能的实现与指示应采用中文。</p>	
--	--	--	--

三、技术性能要求说明

1) 风冷空调机组简述

对于招标项目的风冷空调机组：制冷量 350kW*2 台，本次招标主机投标单位根据自家主机参数自行设计选型，必须满足空调参数要求；其设计工况为冷冻水进出水温度 7/12℃。

2) 技术性能要求

2.1 本次招标设备为风冷空调机组，整机应包括机座、压缩机蒸发器、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装自带的制冷剂、水流开关、保温及消声措施、隔振装置、电气及程序控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线、协议转换网关、机载的启动柜等零部件组成，现有水泵的更换为变频水泵、室外管网改造及防腐保温等。包括原有设备的拆除和新设备的安装工作。室内所有原风管管道进行清洗（包括风管 8500 平方）19 台室内空气处理机组进行清洗维修保养均达到合格水平，新增加的 3700 平方米铁皮风道进行新风引入，加除尘设备过滤。空气处理机组均追加新风管道引入，补充回风量，达到设计要求。

2.2 风冷空调机组应结构紧凑，机组采用国标法兰接口，并提供配对法兰。管路分布合理、简洁、外形美观，运行噪声低，使用寿命长，操作维护简单。

2.3 压缩机

2.3.1 压缩机采用磁悬浮直流变频压缩机、运行无机械摩擦。

2.3.2 整机无润滑油系统，维护简单。

2.3.4 应具有良好的密封措施，保证压缩机制冷剂不泄漏。

2.4 蒸发器应便于拆卸，易于维修保养。并有特殊的措施避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速气体直接冲击管束，应按有关规定进行泄漏试验，以确保机组长期可靠运行，同时生产厂要出具检验报告。

2.5 风冷空调机组应使用环保的冷媒，以保证制冷机房的安全。

2.6 风冷空调机组铭牌设置应符合国家有关规定，以中文表示，内容至少应包括：厂家的名称、产品名称、型号、规格、主要技术参数、产品编号、出厂日期、产地等。铭牌应为耐腐蚀、耐磨的金属材料，必须牢固着于设备显著位置。

2.7 电机直联驱动，无齿轮转动噪音。

2.8. 空调机组

2.8.1 机组运行由微机控制，应具有自动和定时开闭功能，同时控制系统应具备根据负荷变化而自动调节的功能。

2.8.2 机组应预置与楼宇自控网络接口，以实现远距离多台机组的控制，其通信接口应能无条件的连接各种楼宇自控网络，不需要另加附件。

2.8.3 控制系统应具有故障自动保护、自动诊断和工况记忆、故障记忆功能，至少能够提供 200 条故障记录信息，并能根据需要打印所需的数据。

2.8.4 控制系统应具有防止误操作的功能。

2.8.5 机组控制屏应能显示各种运行状态及故障报警，并且控制屏面板各种功能的实现与指示应采用中文。

2.8.6 设备厂家提供云服务平台，用户可以免费接入，享受设备生产厂家技术服务。

2.9 投标货物必须是全新的，未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求，若技术要求中无相应说明，应符合国家有关部门最新颁布的相应标准和规范。

四、施工要求

1、项目施工期间不能影响正常办公。

2、施工时间在整个办公区下班后和节假日期间进行。

3、必须保证各办公区墙面、地面、桌面等无杂物，因施工造成的各项损失均由施工方负责恢复。

4、施工期间，全体现场人员由施工方负责购买工伤意外险。

5、施工人员必须持证上岗，统一着装。

6、施工区动用明火需做好消防措施，配置灭火器等必要设备。一切安全责任均由乙方负责。

7、设备拆卸和安装期间，不能使用办公电梯。

8、施工人员不能在现场吃住，不能穿拖鞋。

9、施工工期为一个月，每延迟一天扣除合同总额的 1%。

10、机房部分所有管道、电源、主机、水泵、水箱等设备必须全部拆除更换，敷设新管路，制作新的保温措施，美观耐用。

11、室内所有原风管管道进行清洗（包括风管 8500 平方）19 台室内空气处理机组进行清洗维修保养均达到合格水平，新增加的 3700 平方米铁皮风道进行新风引入，加除尘设备过滤。

12、空气处理机组均追加新风管道引入，补充回风量，达到设计要求，

13、所有更新不破坏室内各装饰和其他管道设备。

14、施工方案不能对原有多联机造成冷量损失，方案需经原有设备厂家指定的维保单位签字认可。

15、现场无存储使用空间，上下吊物对楼下设备及车辆进行保护，责任由施工方负责。

16、使用噪音、除尘均符合办公人员和环保单位要求。

17、各投标人需进行实地勘察，由甲方统一组织。

五、售后服务

1、人员培训：

在设备安装调试阶段，中标人应免费对招标人操作使用人员进行培训，培训内容包括但不限于下列内容：

设备的操作使用和日常维护；

紧急情况的处理程序和补救措施；

2、服务措施：

在保修期内，中标人应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患迅速消除。

中标人应实行 24 小时值班制度，当招标人发现问题通知中标人，中标人人员应在 3 小时内赶到问题地点进行处理，并做好问题处理记录。

3、备品备件、专用工具

中标人应提供所有便于维修和安装的专用工具，此外投标人还应提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具清单。

4、质保期：至少 2 年。

六、验收

- 1、交工验收必须达到《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）的标准。
- 2、系统安装完毕后应按国家规范要求做气压试验。新风空调送风管道的施工与验收按国家标准《通风与新风空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）执行。